



# COMUNE DI MIRTO

## PROVINCIA DI MESSINA

### AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 74 dell'11-04-2012 del reg. generale

DETERMINAZIONE U.T.C. N. 35 del 11-4-2012

OGGETTO	<b>Affidamento diretto a seguito del verbale di somma urgenza sostituzione interruttore magnetotermico nel quadro elettrico generale dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale.</b>
---------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**DATO ATTO** che alcune linee presa elettriche degli Uffici del Palazzo Municipale non funzionano a causa della rottura di un interruttore magnetotermico del quadro elettrico generale;

**VISTO** il verbale di somma urgenza redatto il 11.4.2012 – prot. n. 2407 (che si allega in copia) sulla base del quale si rende necessario provvedere immediatamente:

- a procedere alla sostituzione dell'interruttore magnetotermico di che trattasi;

**RITENUTO** che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

**VALUTATO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 per ricorrere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto urgente per l'esecuzione;

**VISTO** altresì, l'art.191 comma 3<sup>a</sup> del D. Lsv. 18 agosto 2000 n.267, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

**RITENUTO** che i predetti lavori possano essere affidati alla Ditta elettrica Librizzi Carmelo con sede in Via Provinciale del Comune di Mirto (ME) in quanto ditta di fiducia di questa Amministrazione ed esperta nel settore, resasi immediatamente disponibile coi propri mezzi e alle seguenti condizioni:

- affidamento di lavori di somma urgenza per un importo di Euro 550,00 IVA compresa.

#### **DETERMINA**

**DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla Ditta elettrica Librizzi Carmelo con sede in Mirto – Via Provinciale, alle condizioni di cui in premessa e per un importo di Euro 550,00 IVA compresa.

**DI DARE ATTO** che entro dieci giorni verrà redatta una perizia giustificativa dei lavori affidati da allegare al presente verbale per le necessarie approvazioni e regolarizzazioni di spesa ai sensi dell'art.147 del DPR 554/99, e che la regolarizzazione dell'impegno di spesa avverrà entro 30 gg. dall'esecuzione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
(ing. Giuseppe Nastasi)





# COMUNE DI MIRTO

## PROVINCIA DI MESSINA

Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: [comunemirto@comune.mirto.me.it](mailto:comunemirto@comune.mirto.me.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.mirto.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.mirto.me.it)

---

PROT. N. 7407 DEL 11.4.2012

**OGGETTO:Verbale Somma Urgenza.**

### VERBALE SOMMA URGENZA (Art. 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207)

Il sottoscritto ing. Giuseppe Nastasi, responsabile dell'U.T.C. del Comune di Mirto (ME), in data 11.3.2012, a causa della mancanza di elettricità in alcune linee dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale, ha **effettuato** un sopralluogo presso il quadro elettrico centrale dell'impianto elettrico di che trattasi ove ha **accertato l'esistenza delle seguenti occorrenze:**

- il non funzionamento dell'interruttore magnetotermico differenziale di 63 A – 0,03 - potere interruzione 10.000, che ha interrotto il flusso di energia elettrica in una linea prese dell'impianto elettrico.

**Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207**

- procedere alla sostituzione dell'interruttore magnetotermico di che trattasi.

**Attesta che quanto sopra si rende necessario per:**

- evitare la mancanza di energia elettriche in una linea prese dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale con la conseguente impossibilità di lavorare;

**Ravvisata la necessità di:**

- affidare a ditte elettriche di fiducia ed esperte nel settore l'esecuzione di tale intervento.


**Al fine di evitare disagi agli impiegati c.li e conseguentemente alla popolazione,  
RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE**

- intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando all'uopo ditta elettrica esperta e disponibile ad effettuare i lavori.
- provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del problema.

Mirto, 11.3.2012

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
(ing. Giuseppe Nastasi)



<p>Reg. Albo On-Line n. <u>232</u> Cart. N. <u>151</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio il <u>13 APR. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione  Sig.ra Castrovinci Francesca</p> 	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____.</p> <p>Avverso la presente determinazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione  Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <hr/>
---	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line nonché, all'Albo Pretorio Cartaceo del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 APR. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Mirto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
*Dr.ssa Daniela M. Amato*

\*\*\*\*\*

*(lo schema trasmissione cambia di volta in volta, es:)*

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- Assessore \_\_\_\_\_;
- Segretario Comunale;
- Area Economico- Finanziaria;
- \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

*Sig.ra Rosalia Lo Presti*

---